

**Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire****JO du 10 février 2007****PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002****ANNULE ET REMPLACE : CM - 15 - P - 012**

Page 1

**N° CM - 15 - P - 012/1****et 1 annexe de 4 pages.****Valable 5 ans à compter du lundi 27 avril 2015****Matériau présenté par : GABRIEL A/S****Hjulmagervej 55****9000 AALBORG****Marque commerciale : CHESS ROYAL****Description sommaire:****Type woven****Composition 100% wool****Masse surfacique 396 g/m<sup>2</sup>****Epaisseur 1 mm****Coloris gris (1230)****Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique  
Vieillessement accéléré****Classement : M2****Observations : /****Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori****Usage : Revêtement de murs tendus, voilage,  
rideaux,...****Conditions d'entretien : selon préconisation du client****Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais 367150185**

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s).

**"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006)"****Champs-sur-Marne, le mercredi 29 juillet 2015****Technicienne d'essais  
du Laboratoire Feu****Clotilde ETIEMVRE**

Siège social  
10 rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84  
www.fcba.fr  
Siret 775 680 903 00132  
APE 7219 Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

**Adjointe au Responsable des Laboratoires  
Essais et Mesures  
du Pôle Ameublement**  
**Nathalie SERRANT****Nathalie SERRANT**  
Adjointe au Responsable des Laboratoires