

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002**N° CM - 18 - P - 069/G/1**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du lundi 23 juillet 2018

Matériau présenté par : **GABRIEL A/S**
Hjulmagervej 55

9000 AALBORG

Marque commerciale : **SPIN**

Description sommaire:

Type Tissé

Composition 100% polyester Trevira CS

Masse surfacique 289 g/m²

Epaisseur 1-2mm (donnée laboratoire)

Coloris Noir

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Essai de persistance de flamme
Essai de gouttesClassement : **M1**

Observations : Ce procès Verbal numéro CM - 18 - P - 069/G/1 est une extension du procès verbal CM - 18 - P - 069 du produit FA847 TRIM

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux, ... Conditions d'entretien : selon préconisation du client


Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 18-0234-1103

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.


NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"Champs-sur-Marne, le **lundi 1 octobre 2018**Technicienne d'essais
du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE



Responsable Technique du Laboratoire Feu
du Pôle Ameublement



Clémence RAWAS